

**ZESTAWIENIE ILOSCI  
POWIETRZA DLA SYSTEMÓW  
WENTYLACYJNYCH**

Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew	Ilość osób	System nawiewny	System wywiewny
komunikacja	55	3,2	176	1	200	-	-	N1	-
Szatnia 1	18,6	3,2	59,52	5	300	300	-	N1	WSZ
Przedsiónek wc					710			N1	
Szatnia 2	20,1	3,2	64,32	5	320	320	-	N1	WSZ
Szatnia 3	14,2	3,2	45,44	5	220	220	-	N1	WSZ
Szatnia 4	12,7	3,2	40,64	5	200	200	-	N1	WSZ
Przedsiónek wc					100	-		N1	
magazyn	32	3,2	102,4	1,5	-	154	-		WM
sala	114	3,2	364,8	2	730	730		NS	WS
toalety						150			WC1
toalety						250			WC2
wymiennikownia						50			WW
konserwator						30			WK
P. gość	14,7	2,7	39,69		120	120	4	N2	W2
biuro dyrektora	12,5	2,7	33,75		90	90	3	N2	W2
sala konf.	8,5	2,7	22,95		150	150	5	N2	W2
sekretariat	8,7	2,7	23,49		60	60	2	N2	W2
komunikacja	16,7	2,7	45,09	1,5	69	69		N2	W2
Biuro 1	10	2,7	27		90	90	3	N2	W2
Biuro 2	10	2,7	27		90	90	3	N2	W2
Biuro 3	10	2,7	27		90	90	3	N2	W2
Biuro 4	10	2,7	27		90	90	3	N2	W2
Biuro 5	14,6	2,7	39,42		150	150	5	N2	W2
toaleta						100			WC3